



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013750/FNOC/COL/2024/8310

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013750/FNOC/COL/2024/8310  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Apr-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

(6) गठित टीम द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन में 53 बिन्दुओं के जानकारी में बिन्दु 49 एवं 51 से संबंधी जानकारी की पूर्णता आवेदक को फायर प्लान सर्टिफिकेट आवेदन के पूर्व किया जाना बंधनकारी रहेगा।



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013750/FNOC/COL/2024/8310

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रस्तावित स्थल हेतु 'Fire Plan Approval/ स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**KARMVEE  
R SHARMA**

Digitally signed by  
KARMVEER  
SHARMA  
Date: 2024.04.30  
15:13:56 +05'30'

INDORE Collector/Fire Officer,

INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh



Office Of INDORE Collector/Fire Officer,  
INDORE Division , KHARGONE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013750/FNOC/COL/2024/8310

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 30-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAPUR TEH BARWAHA  
KHARGON 542105

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 14 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 10270 ( Sq.Mtr )

संपत्ति का पता / Property Address : SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAP KANAPUR TEH  
BARWAHA DIST KHARGONE KHARGONE District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100013750 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAPUR TEH BARWAHA  
(SANAWAD) KHARGONE 542105 M.P. KHARGONE District Rural  
:- GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAPUR TEH BARWAHA  
(SANAWAD) KHARGONE 542105 M.P. KHARGONE District Rural . - 119/8 10270 (Sq.Meter) 14 ( / Meter)  
Educational Building/  
GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY SCHOOL SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAPUR TEH BARWAHA  
(SANAWAD) KHARGONE 542105 M.P. KHARGONE District Rural GREEN VALLEY HIGHER SECONDARY  
SCHOOL SANAWAD KASRAWAD HIGHWAY KANAPUR TEH BARWAHA (SANAWAD) . - 119/8 10270 (Sq.Meter)  
14 ( / Meter) Educational Building/ -4 ? / ( ) ? ? 53 ? ? ?